

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhľadávka MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcií
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Babín, vodojem 1 x 100 Rúbané								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,73	2,27	1,99		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,66	8,03	7,86	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	0,019	0,013		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	28,1	29,2	28,7		125,0	4	0
Bobrov, vodojem OSV 2x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,84	3,36	3,11		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	0,011	0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,69	7,92	7,82	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	0,052	0,077	0,064		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	31,1	33,8	32,2		125,0	4	0
Breza, vodojem dolný 1x100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,47	4,63	2,59		50,00	5	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	5	0
reakcia vody	-	7,40	7,83	7,66	6,50	9,50	5	0
železo	mg/l	<0,010	0,033	0,016		0,20	5	0
vodivosť	mS/m	32,2	40,0	36,4		125,0	5	0
Breza, vodojem horný 1 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,52	6,18	3,53		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	0,010	0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,55	7,80	7,70	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	0,020	0,015		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	28,2	35,5	33,0		125,0	4	0
Hruštín, vodojem Pod Príslopom 2 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,66	3,11	2,89		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,43	7,90	7,73	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	0,011	0,010		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	26,5	27,6	27,0		125,0	4	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Hruštín, vodojem Zábava 2x250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,11	2,66	2,40		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,89	8,00	7,96	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	0,054	0,026		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	18,20	19,62	18,92		125,0	4	0
Klin, vodojem OSV 2 x 100 horný								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,88	3,52	3,24		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	0,019	0,012		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,74	8,00	7,90	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	0,041	0,13	0,067		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	31,4	32,9	31,9		125,0	4	0
Klin, vodojem OSV 2 x 150 dolný								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,81	3,18	3,05		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	0,035	0,018		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,75	7,98	7,91	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	0,055	0,19	0,12		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	31,4	33,2	32,1		125,0	4	0
Lokca, vodojem 2x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,13	2,68	2,47		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,72	7,98	7,84	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	0,017	0,012		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	25,0	26,4	25,9		125,0	4	0
Lomná, vodojem 2 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,18	2,54	2,38		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,69	7,92	7,80	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	32,7	33,7	33,1		125,0	4	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Mútne, vodojem 2 x 250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,63	3,26	2,88		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	0,011	0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,65	8,00	7,83	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	0,079	0,046		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	6,08	7,35	6,83		125,0	4	0
Námestovo, vodojem OSV Brehy 2x650								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,68	3,22	3,02		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,86	8,04	7,95	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	0,020	0,048	0,034		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	31,1	33,4	32,1		125,0	4	0
Námestovo, vodojem OSV Čerchle 2 x 1000								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,80	2,80	2,80		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,89	7,89	7,89	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,012	0,012	0,012		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	32,1	32,1	32,1		125,0	1	0
Námestovo, vodojem OSV Čerchle 2x1000								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,85	6,62	5,17		50,00	3	0
mangán	mg/l	<0,010	0,015	0,012		0,050	3	0
reakcia vody	-	7,66	7,92	7,79	6,50	9,50	3	0
železo	mg/l	0,017	0,082	0,042		0,20	3	0
vodivosť	mS/m	32,9	37,8	35,5		125,0	3	0
Novoť, vodojem 2x100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,83	4,10	3,98		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	0,022	0,013		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,58	7,78	7,72	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	0,019	0,10	0,055		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	27,6	29,0	28,3		125,0	4	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Oravská Lesná, vodojem (AŠ č.361)								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,76	2,08	1,95		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,65	7,88	7,77	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	0,030	0,043	0,037		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	19,00	20,60	20,00		125,0	4	0
Sihelné, vodojem 2x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,22	5,01	4,17		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	0,017	0,012		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,58	8,16	7,80	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	0,011	0,042	0,023		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	11,00	31,9	26,6		125,0	4	0
Ťapešovo, vodojem 1 x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,22	3,04	2,57		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	0,033	0,016		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,62	7,93	7,75	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	0,026	0,020		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	20,70	25,8	23,7		125,0	4	0
Vavrečka, vodojem OSV 2x50 horný								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,68	2,85	2,77		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,74	7,78	7,76	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,027	0,061	0,044		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,2	33,5	32,4		125,0	2	0