

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018

Vyhľadávka MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcií
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Dlhá/Oravou, vodojem OSV 2x250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,04	3,22	3,13		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	0,017	0,014		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,93	7,95	7,94	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,015	0,12	0,068		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,5	32,5	32,0		125,0	2	0
Dolný Kubín, vodojem 2x140 Staré mesto								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	7,87	8,53	8,27		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,70	7,90	7,80	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	0,013	0,011		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	33,7	34,6	34,2		125,0	4	0
Dolný Kubín, vodojem Banisko 2x400								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	8,60	9,69	9,16		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,75	7,88	7,82	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	34,5	35,0	34,7		125,0	4	0
Dolný Kubín, vodojem Brezovec OSV 2x1000								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,96	3,17	3,05		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	0,016	0,012		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,85	8,02	7,92	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	0,044	0,10	0,063		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	31,4	34,3	32,3		125,0	4	0
Dolný Kubín, vodojem Bysterec OSV 2x1500								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,96	4,08	3,31		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	0,015	0,011		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,80	8,02	7,91	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	0,054	0,080	0,067		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	31,3	34,1	32,2		125,0	4	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Horná Lehota, vodojem OSV 1 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,09	3,34	3,22		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,92	7,96	7,94	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,036	0,038	0,037		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,5	32,2	31,9		125,0	2	0
Chlebnice, vodojem 2 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,13	5,71	4,22		50,00	5	0
mangán	mg/l	<0,010	0,13	0,046		0,050	5	1
reakcia vody	-	7,59	7,82	7,72	6,50	9,50	5	0
železo	mg/l	<0,010	0,095	0,038		0,20	5	0
vodivosť	mS/m	33,3	38,2	36,7		125,0	5	0
Chlebnice, vodojem starý								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,03	2,03	2,03		50,00	1	0
mangán	mg/l	0,022	0,022	0,022		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,95	7,95	7,95	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	0,035	0,035	0,035		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	40,4	40,4	40,4		125,0	1	0
Istebné, vodojem 1 x 50								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,34	3,19	2,77		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,62	7,78	7,69	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	43,8	46,8	45,5		125,0	4	0
Jasenová, vodojem 1x40								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	8,30	9,33	8,96		50,00	6	0
mangán	mg/l	<0,010	0,019	0,012		0,050	6	0
reakcia vody	-	7,81	8,00	7,89	6,50	9,50	6	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	6	0
vodivosť	mS/m	34,2	35,1	34,6		125,0	6	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Kňažia, vodojem OSV 1x250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,89	3,11	3,00		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	0,012	0,011		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,88	7,98	7,93	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,052	0,083	0,068		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,9	32,1	32,0		125,0	2	0
Kraľovany, vodojem 2x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,55	7,51	7,19		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,63	7,88	7,77	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	33,2	33,7	33,5		125,0	4	0
Krivá, vodojem OSV 2 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,12	3,22	3,17		50,00	2	0
mangán	mg/l	0,040	0,048	0,044		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,67	7,68	7,68	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,19	0,19	0,19		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,5	33,9	32,7		125,0	2	0
Leštiny, vodojem 1x100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,99	5,91	4,66		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,70	7,99	7,81	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	48,1	50,0	49,4		125,0	4	0
Malatiná, vodojem 2 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,73	14,60	10,88		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,70	7,95	7,82	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	40,7	47,4	44,3		125,0	4	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018

Vyhľadávka MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Medzibrodie n/Oravou, vodojem (AŠ pod vodojemom)								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,46	3,47	2,94		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	0,010	0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,26	7,53	7,43	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	0,025	0,014		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	69,4	74,0	71,5		125,0	4	0
Mokrad', vodojem OSV 2x650								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,14	3,23	3,19		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,76	7,87	7,82	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,059	0,061	0,060		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	32,3	33,3	32,8		125,0	2	0
Oravská Poruba, vodojem OSV 1x100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,00	3,28	3,14		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	0,018	0,014		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,88	7,93	7,91	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,062	0,073	0,068		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,9	34,5	33,2		125,0	2	0
Oravský Podzámok, vodojem OSV 2x400								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,18	3,20	3,19		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,73	7,87	7,80	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,046	0,049	0,048		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,2	31,9	31,6		125,0	2	0
Oravský Podzámok, vodojem starý								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	6,18	6,18	6,18		50,00	1	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	1	0
reakcia vody	-	7,79	7,79	7,79	6,50	9,50	1	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	1	0
vodivosť	mS/m	35,5	35,5	35,5		125,0	1	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Osádka, vodojem 1 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,74	5,16	4,57		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,54	7,73	7,61	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	48,4	50,9	49,6		125,0	4	0
Párnica, vodojem 1 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	4,02	4,29	4,11		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	0,016	0,012		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,71	7,94	7,82	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	40,5	49,0	42,8		125,0	4	0
Pokrývač, vodojem 1 x 50								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	<0,32	0,72	0,48		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	0,027	0,015		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,48	8,01	7,69	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	0,012	0,011		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	58,1	59,9	58,9		125,0	4	0
Pribiš, vodojem OSV 2 x 50								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,17	3,43	3,30		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,81	7,82	7,82	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,047	0,058	0,053		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,0	31,6	31,3		125,0	2	0
Pucov, vodojem (AŠ pri VZ Smrečina)								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,60	3,26	2,88		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	0,017	0,012		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,33	7,55	7,45	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	0,021	0,053	0,032		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	68,1	74,4	71,5		125,0	4	0

Prehľad ukazovateľov s hodnotením

Za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.

Rozbory v správe Vak
Odborné miesta pred aj po dezinfekcii
Vzorky bez kontrolných a havarijných

Revišné, vodojem OSV 2 x 250								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	2,78	3,01	2,90		50,00	2	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	2	0
reakcia vody	-	7,67	7,69	7,68	6,50	9,50	2	0
železo	mg/l	0,037	0,054	0,046		0,20	2	0
vodivosť	mS/m	31,5	31,8	31,7		125,0	2	0
Zázrivá Dolina, vodojem 1 x 100								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	5,22	7,30	6,63		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	0,011	0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,48	7,84	7,70	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	0,011	0,010		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	37,5	39,6	39,0		125,0	4	0
Zázrivá Havrania, vodojem 2x150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	1,74	2,30	2,04		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,38	7,84	7,64	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	0,011	0,010		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	34,9	38,7	36,8		125,0	4	0
Žaškov, vodojem 2 x 150								
Názov ukazovateľa	Mer. jed.	Min.	Max.	Priem.	Min. limit	Max. limit	Poč.cel.	Poč.záv.
dusičnany	mg/l	3,75	4,53	4,15		50,00	4	0
mangán	mg/l	<0,010	0,012	0,011		0,050	4	0
reakcia vody	-	7,61	7,72	7,67	6,50	9,50	4	0
železo	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010		0,20	4	0
vodivosť	mS/m	47,9	49,5	48,9		125,0	4	0